

Приложение 3
к Порядку
проведения паспортизации объектов
социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации,
расположенной на объекте

Г.В. Владимирова/
(подпись) (Ф.И.О.)
"24" 03 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы

/А.Н. Сальников/
(подпись) (Ф.И.О.)
"24" 03 2026 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 1 от "___" ___ 03 2026 г.

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области основной общеобразовательной школы с.Андреевка
муниципального района Богатовский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446632, Самарская область, Богатовский район, с. Андреевка, ул. Чапаева,
дом 131. Тел./факс 8(846)6637748. Эл. почта andreevka@63edu.ru
Владимирова Галина Викторовна, директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Андреевка

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования
Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление,
здравоохранение, социальное обслуживание,
образование, культурно-досуговая деятельность,
организация временного проживания, сервисное
обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта	муниципальная
	(федеральная, региональная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг	85/ 192
	(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта	отдельно стоящее 1 этажное здание из кирпича, перекрытие железобетонные плиты
	(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов	1 вход-выход
8. Год постройки	1967
9. Год последней реконструкции	нет
Описание маршрута следования к объекту	<u>отсутствует объект</u>

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификация МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,2 м	М4, М3		
	Информация об объекте	наличие	наличие	М4, М3, М2, М1		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	наличие	М4, М1, М2		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	3 м	М4		
	Ширина пешеходного пути с учетом	≥ 1,2 м	3 м	М4		

	встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м	нет	M4	по техническим характеристикам объекта	
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы	

					обслуживания	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	нет	М2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	< 0,015 м	М4, М2, М3		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0,05 м	0,05 м	М4, М2, М3		
	Места отдыха <2>	наличие	нет	М4, М3	создать	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - <u>нет</u> (по техническим характеристикам объекта)						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м		М4, М3		

	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		М4, М2		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		М4		
1.4. Открытая лестница - <u>нет</u> (по техническим характеристикам объекта)						
	Ширина лестничных маршей	>= 1,35 м		М3, М2		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		М3, М2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		М3, М2		

	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		М3, М2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		М3, М2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной не менее 0,3 м	0,3 м		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М3, М2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		М3, М2		
	высота поручней	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		

1.5. Пандус на рельефе - нет (допустимо отсутствие)

	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		М4		
	в верхнем окончании	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		

	пандуса					
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		М4, М3		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки					

	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	4,5х3,5 м	М3, М2		
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	4,7х4,5 м	М4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	М4, М3, М2	допустимо отсутствие по техническим характеристикам объекта	
	Навес	наличие	наличие	М4, М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	наличие	М4, М3, М2		
	Информация об объекте	наличие	наличие	М1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку	наличие	наличие	М4		

	от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола					
2.2. Лестница наружная – нет (по техническим характеристикам объекта – 1 этаж)						
	Нескользящее покрытие	наличие		М3, М2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м		М2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м		М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к	наличие		М3, М2		

	стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие		М3, М2		
	высота поручней	0,9 м		М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие		М3, М2		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	1 м	1,2 м	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5°	М4		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	3,4 м	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	М4, М3		

	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	1,2 м	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	1,2 м	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	да	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	наличие	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	да	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		нет		допустимо отсутствие, не предусмотрено по техническим характеристикам объекта	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		М4		

	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	наличие	М4, М3		
	Нескользящее покрытие	наличие	наличие	М4, М3		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	М4	допустимо отсутствие, наличие пандуса	
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	нет	М2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Световой маячок у входа <2>	наличие	да	М1		

2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	2,9x2,6 м	М4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	наличие	М4, М3		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	2,64 м	М4, М3		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,02 м	М4		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	М2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа - нет (по техническим характеристикам объекта)						
	Контрастная	наличие		М2		

	маркировка крайних ступеней					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М3, М2		
	на высоте	0,9 м		М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа – нет (допустимо отсутствие по техническим характеристикам объекта)						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		

	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М4, М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		М4		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					

	стационарный	наличие		М4		
	мобильный	наличие		М4		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	2,86 м	М4		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	да	М4		
	Контрольно-	$\geq 1,0$ м	да	М4, М3	ручной	

	пропускные устройства и турникеты (ширина)				металлодетектор	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	M4, M1		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	M4, M1	установка	
	Звуковые маячки <2>	наличие	нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	наличие	M1	стенды	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	нет	M1	установка	

	Тактильная мнемосхема	наличие	нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	M4, M3, M2, M1	допустимо отсутствие по техническим характеристикам объекта	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	M3	допустимо отсутствие по техническим характеристикам объекта	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	M4	допустимо отсутствие по техническим характеристикам объекта	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	

	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Опорные устройства	наличие	нет	M3, M2	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) – нет (допустимо отсутствие по техническим характеристикам объекта – одноэтажное здание)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3, M2		
	Контрастная маркировка	наличие		M2		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		M3		

	на высоте	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		М3		
3.5. Пандус внутренний на этаже – нет (допустимо отсутствие по техническим характеристикам объекта – одноэтажное здание)						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	Колесоотбойники по продольным краям	наличие		М4		

	маршей высотой не менее 0,05 м					
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) – нет (допустимо отсутствие по техническим характеристикам объекта – одноэтажное здание)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м		M2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3, M2		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		M3, M2		
	на высоте	0,9 м		M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M3, M2		
	завершающие	$\geq 0,3$ м		M3, M2		

	горизонтальные части поручней вверху, внизу					
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		M2		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		M2		
3.7. Лифт пассажирский – нет (допустимо отсутствие по техническим характеристикам объекта – одноэтажное здание)						
	Кабина:					
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ м		M4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м		M4		
	Зеркало	наличие		M4		
	Поручни	наличие		M3		

	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		M1, M2		
	Знак доступности	наличие		M4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		M2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		M2		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок – нет (сфера деятельности – образование)						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м		M4		
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ² 18 м ²		M4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

4.2. Обслуживание в кабинете N 1

	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	1,1 м	M4		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	M4, M3		
	Информация тактильная	наличие	нет	M2	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	M4, M3, M2, M1		
	размещение на высоте <2>	$\leq 1,2 - 1,8$ м	да	M4		
	высота прописных букв <2>	$\geq 0,025$ м	да	M2		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	да	M3		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	M4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,7 - 0,8 м	M4, M3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					

4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N __1__						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	>= 1,2 м	1,6 м	M4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	да	M4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) – нет (сфера обслуживания – образование)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		M4		
	Место для сидения <2>	наличие		M3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие		M3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) – нет (по техническим характеристикам объекта)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		M4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		M4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		M1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		M4		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	наличие	M1		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	наличие	M4, M3, M2		
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	M4		

	Тактильная маркировка санузла	наличие	наличие	M2		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	M4, M3		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	M4		
	Кабины для инвалидов:		нет		допустимо отсутствие имеется санузел	
	количество кабин	> 1 шт.		M4, M3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		M4, M3		
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м		M4, M3, M2		
	Унитаз:		нет		допустимо отсутствие имеется санузел	
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м				
	писсуар	Высота не более	нет		допустимо отсутствие	

		0,4 м			имеется санузел	
	опорные поручни	наличие		М4, М3		
	откидные поручни <2>	наличие		М4		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м		М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3	установка	
	Раковина:		наличие			
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,85 м	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	наличие	М3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	наличие	М4, М3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	нет	М4, М3	допустимо отсутствие имеется санузел	

	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	0,8x0,8 м	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	наличие	М3		
	Зеркало поворотное	наличие	нет	М4, М3	допустимо отсутствие имеется санузел	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	М4	допустимо отсутствие имеется санузел	
	Душевые:		нет		допустимо отсутствие (форма оказания услуг - без проживания)	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		М4, М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м		М4, М3		
	опорный поручень	наличие		М4, М3		
	Система тревожной	наличие	нет	М4, М3, М2	организация	

	сигнализации				альтернативной формы обслуживания	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	М4, М3, М1, М2		
	Надписи:	наличие	наличие	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	да	М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	да	М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	наличие	М4, М3, М1, М2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	М4, М3, М1, М2	установка	
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м		М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		М4, М3, М1, М2		

	освещенность	наличие	наличие	M4, M3, M1, M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	M2	организация альтернативной формы обслуживания	
	высота размещения	1,2 - 1,6 м		M2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	нет	M2	организация альтернативной формы обслуживания	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	M2	организация альтернативной формы обслуживания	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	M2	организация альтернативной формы обслуживания	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M1	организация альтернативной формы обслуживания	

	числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M2, M1	организация альтернативной формы обслуживания	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	наличие	нет	M4	организация альтернативной формы обслуживания	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	M2	организация альтернативной формы обслуживания	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	M2	организация альтернативной формы обслуживания	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной	наличие	нет	M1, M2	установка	

	информации					
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	наличие	наличие	М4, М2, М3, М1	стенды	
	Индукционная система:	наличие	нет	М1	установка	
	стационарная	наличие		М1		
	переносная	наличие		М1		

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 5 л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

учитель, Ильина В.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

завхоз, Кондратьева Ю.И.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано "___" ____ 20__ г. (протокол N ___)

Комиссией
(название)